

令和2年度 改善対応等報告書	指定管理者名	公益財団法人郡山市観光交流振興公社
	市施設所管課名	公園緑地課

アンケート年度	施設名	課題		指定管理者の対応		市の対応	
		名称	内容	対応策 ※すでに実施したものを含む	対応(予定)時期	対応策 ※すでに実施したものを含む	対応(予定)時期
平成29年度	郡山カルチャーパークセンター	アリーナ照明について	「照明もったいない」という意見が寄せられた。	・LED化については市と協議を行い、令和2年度から順次改修を検討している。	令和2年12月	・令和2年12月28日 LED化に伴う操作盤入替えを実施し、点灯区分が細分化されたため、利用者の要望に沿ったアリーナ内の点灯が可能となった。 ・令和3年度 LED化に伴う端末機入替え予定 ・令和4年度 LED化に伴うアリーナ内電灯入替え予定で改修を検討している。	令和2年12月
令和2年度	郡山カルチャーパークセンター	センターアリーナの開場時間について	「8:00 OPENだと助かります」という意見が寄せられた。	・条例では午前9時からの利用時間となっているが、主催者他関係スタッフの方は午前8時30分から入場許可している。 ※荒天他を除く	実施済		
令和2年度	郡山カルチャーパークセンター	センターアリーナ内の競技別コートラインについて	「ラインの中抜きを埋めて頂けるとありがたい」という意見が寄せられた。	・バドミントン×8面、バスケットボール×3面、バレーボール×3面他が混在するため、各コート毎に5cm幅の実線ラインを両端2本の5mm幅ライン(中抜き)で引いてあり、公式大会時には体育館専用のラインテープを主催者側で準備し利用いただいている。	実施済		